



schemat podłączenia instalacji
do ogrzewnicy centrali nr. 1

Zawór mieszający DN25 MZ8.0
Zawór odcinający DN15
Z instalacji C.O.
Zawór równoważący DN15

Centrała wentylacyjna nr. 1
Zawór odpowietrzający

schemat podłączenia instalacji
do ogrzewnicy centrali nr. 2

Zawór mieszający DN25 MZ8.0
Zawór odcinający DN15
Z instalacji C.O.
Zawór równoważący DN15

Centrała wentylacyjna nr. 2
Zawór odpowietrzający

schemat podłączenia instalacji
do ogrzewnicy centrali nr. 3

Zawór mieszający DN25 MZ8.0
Zawór odcinający DN15
Z instalacji C.O.
Zawór równoważący DN15

Centrała wentylacyjna nr. 3
Zawór odpowietrzający

schemat podłączenia instalacji
do ogrzewnicy centrali nr. 4

Zawór mieszający DN25 MZ8.0
Zawór odcinający DN15
Z instalacji C.O.
Zawór równoważący DN15

Centrała wentylacyjna nr. 4
Zawór odpowietrzający

Niniejsze opracowanie stanowi dzieło autorstwa i podlega ochronie zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych		Pracownia Projektowa FROSZFORM Lubliniec, ul. Lisowicka 14/7, tel. +48 785 533 222 froszform@gmail.com	
Z dnia 04.02.1994 o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych		im. ks. dr. Jana Dzierżonia w Bogdąnczowicach	
UNACHT		Bogdąnczowice 1A	
1. Wzrostle zmiary w projekcie wymagalnej zgody projektanta		46-233 Bąków	
2. W przypadku stwierdzenia błędów lub niepełności projektu		HALA WIELOFUNKCYJNA	
3. Dokumentacja należy do inwestora - nieprzeznaczone do publikacji		Bogdąnczowice 1A	
4. Do realizacji projektu należy wykonać z kompletem dokumentacji		46-233 Bąków	
5. Dokumentacja projektowa należy do inwestora - nieprzeznaczone do publikacji		dz. nr 133/3	
6. Dokumentacja projektowa należy do inwestora - nieprzeznaczone do publikacji		RZUT PIĘTRA - INSTALACJA C.O.	
7. Dokumentacja projektowa należy do inwestora - nieprzeznaczone do publikacji		S 12	